

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 2403/310-61/117/ПВПР**  
**от 19.03.2024 г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 сообщает о выполнении следующих пунктов предписания об устранении нарушений обязательных требований:

1. оповещатели СОУЭ размещены на расстоянии 150 мм от потолка:

Не устранены нарушения:

- на объекте не обеспечено наличие двух эвакуационных выходов из помещения группы № 2;
- ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м;
- не предусмотрено ограждение с поручнем около эвакуационных выходов при высоте лестницы более 45 см.

Устранение нарушений не представляется возможным по техническим причинам.

- допускается размещение точечных дымовых пожарных извещателей по горизонтальному и вертикальному расстоянию от светильников менее 0,5м;
- в спальнях и групповых помещениях отсутствуют речевые пожарные оповещатели.

Устранение нарушений требуют значительных материальных затрат, которые будут устранены по мере поступления финансирования.

Заведующий МБДОУ  
детским садом № 42

Н.М. Калинина