

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» марта 2024 г., 61240061000209766340

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной
деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Ростовской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2024 г., № 2403/310-61/117/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Ростовская, г Новочеркасск, ул Пушкинская, Дом 41, 88635224104, e-mail:
novocherkassk_ond@61.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 19 » марта 2024 г., учетный номер 61240061000209766340.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Новочеркаска по пожарному надзору) Кошевич Андрей Сергеевич, e-mail: koshevich_as@61.mchs.gov.ru, телефон: +78635224104

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, г Новочеркасск, ул Буденновская, Дом 179А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42,
адрес юридического лица: 346421, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, НОВОЧЕРКАССК, БУДЕННОВСКАЯ УЛИЦА, 179, А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты не обеспечено наличие не менее двух эвакуационных выходов из помещения группы № 2, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек (п. 5.1.3; п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

18.11.2024

2. На объекте защиты допускается размещение точечных дымовых пожарных извещателей по горизонтальному и вертикальному расстоянию до электросветильников менее 0,5 м (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования").

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в

нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента


Срок устранения нарушения:

18.11.2024

3. На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
18.11.2024
4. На объекте защиты допускается установка оповещателей СОУЭ на расстоянии менее 150 мм от потолка ✓
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
18.11.2024
5. В спальнях и групповых помещениях отсутствуют речевые пожарные оповещатели
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.
Срок устранения нарушения:
18.11.2024
6. Около эвакуационных выходов при высоте лестницы более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнем (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
18.11.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного органа, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Новочеркасска по пожарному надзору) Кошевич Андрей Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Новочеркасска по пожарному надзору) Кошевич Андрей Сергеевич, e-mail: koshevich_as@61.mchs.gov.ru, телефон: +78635224104

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)